



**CENTRO DE  
INVESTIGACION  
TECNOLOGICA**

Bº Lasao - Area Anardi nº 5  
20730 AZPEITIA (Guipúzcoa) SPAIN  
Tel.: +34 943 81 68 00 • Fax: +34 943 81 60 74  
e-mail: cidemco@cidemco.es • <http://www.cidemco.es>



Acreditación 34/LE162

Nº INFORME: 7347. Hoja 1 de 17

## INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: **CODALMHA, S.L.**

SOLICITANTE: **MANUEL HIDALGO**

DIRECCIÓN: **C/NOGAL NAVE 7.22, POL. IND. LOS HUERTECILLOS  
28350 CIEMPOZUELOS (MADRID)**

MATERIAL ENSAYADO: **VENTANA ALUMINIO REF.« CODALMHA ELIPSE 60»**

OBJETO DE LA PETICIÓN: - **PERMEABILIDAD AL AIRE**  
- **ESTANQUIDAD AL AGUA**  
- **RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO**

FECHA DE RECEPCIÓN: **26.06.2001**  
FECHA DE INICIO DEL ENSAYO: **03.07.2001**  
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL ENSAYO: **03.07.2001**

Nº Total de hojas

17  
(Incluida la presente)

Los resultados del ensayo sólo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro de Investigación el día **26.06.2001**

Este Informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

**Asier Maiztegi**  
Jefe Dpto. Construcción



Azpeitia, 11 de julio de 2001

**Miguel Mateos**  
Analista

## RESUMEN DE RESULTADOS

PERMEABILIDAD AL AIRE	CLASE 2
ESTANQUIDAD AL AGUA	CLASE 3A
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO	CLASE B5



Cliente: CODALMHA, S.L.  
Ref: «CODALMHA ELIPSE 60»